PROFILO - TRATTO FORNARI I -

POZZETTI	PROGRESSIVA POZZETTI	DISTANZA POZZETTI (m)	TIPO DI POZZETTO
1	0.00		b
2	12.49	12.49	b
3	42.49	30.00	b
4	72.49	30.00	c
5	102.49	30.00	b
6	132.49	30.00	b
7	162.49	30.00	b
8	192.49	30.00	b
9	222.49	30.00	b
10	252.49	30.00	d
11	282.49	30.00	c
12	312.49	30.00	c
13	342.49	30.00	c
14	372.49	30.00	c
15	402.49	30.00	c
16	432.49	30.00	c
17	462.49	30.00	e
18	492.49	30.00	e
19	522.49	30.00	e
20	552.49	30.00	e
21	582.49	30.00	e
22	612.49	30.00	e
23	642.49	30.00	e
24	672.49	30.00	e
25	702.49	30.00	e
26	732.49	30.00	e
27	762.49	30.00	e
28	792.49	30.00	e
29	822.49	30.00	e
30	852.49	30.00	e
31	882.49	30.00	e
32	912.49	30.00	e
33	942.49	30.00	e
34	972.49	30.00	e
35	1002.49	30.00	e
36	1032.49	30.00	e
37	1062.49	30.00	e
38	1092.49	30.00	e
39	1122.49	30.00	d
40	1152.49	30.00	b
41	1182.49	30.00	b
42	1212.49	30.00	b
43	1242.49	30.00	b
44	1272.49	30.00	b
45	1302.49	30.00	b
46	1332.49	30.00	

LEGENDA

- PROFILO TERRENO
- FONDO FOGNA
- FONDO SCAVO
- AREA SBADACCHIATURA
- P — POZZETTO DI ISPEZIONE
- PE — POZZETTO ESISTENTE
- IS — IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

PICCHETTO	QUOTA TERRENO	QUOTA FONDO FOGNA	QUOTA FONDO SCAVO	DISTANZE PARZIALI PICCHETTI	DISTANZE PROGRESSIVE
37	180.17	179.07	178.92		0.00
36	172.68	171.58	171.43	59.48	59.48
35	170.26	169.16	169.01	19.19	78.68
34	163.31	162.21	162.06	51.88	130.56
33	159.61	158.51	158.36	27.60	158.16
32	156.16	155.06	154.91	37.77	195.93
31	153.29	152.19	152.04	22.97	218.90
30	150.87	149.77	149.62	19.33	238.24
29	147.12	146.02	145.87	30.01	268.24
28	144.80	143.70	143.55	19.51	287.75
27	138.64	137.54	137.39	51.90	339.65
26	136.24	135.14	134.99	20.25	359.90
25	123.89	122.79	122.64	104.05	463.95
24	121.76	120.66	120.51	17.90	481.85
23	118.12	117.02	116.87	38.12	519.98
22	116.54	115.44	115.29	16.49	536.47
21	113.69	112.59	112.44	20.45	556.92
20	108.84	107.74	107.59	42.26	599.18
19	105.83	104.81	104.66	25.53	624.71
18	102.32	101.22	101.07	29.82	654.53
17	95.83	94.73	94.58	55.19	709.72
16	93.38	92.28	92.13	20.83	730.55
15	87.62	86.52	86.37	48.88	779.43
14	83.05	81.95	81.80	38.83	818.27
13	78.76	77.66	77.51	36.42	854.69
12	73.21	72.11	71.96	47.17	901.86
11	69.46	68.36	68.21	31.85	933.71
10	68.68	67.52	67.37	7.14	940.85
9	60.42	59.32	59.17	75.74	1016.59
8	59.30	58.20	58.05	8.13	1024.71
7	54.78	53.68	53.53	32.81	1057.52
6	52.23	51.13	50.98	18.44	1075.96
5	48.89	47.77	47.62	24.27	1100.22
4	42.85	41.75	41.60	43.81	1144.03
3	38.92	37.82	37.67	64.49	1208.52
2	34.89	33.79	33.64	62.66	1271.18
1	29.73	28.53	28.38	67.57	1338.75

LUNGHEZZA (m)	
PENDENZA	
DISLIVELLO (cm)	
TIPO DI SPECO	Tubazione in polipropilene SN 16 D esterno 250 mm
VIE PERCORSE	VIA FORNARI

POZZETTO IN CLS VIBRO - COMPRESSO
(Scala 1:20)



TABBELLA DEI POZZETTI TRATTO FORNARI

TIPO POZZETTO	ALTEZZA POZZETTO(mm)	COMPOSIZIONE POZZETTO
TIPO a	>1200	FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 25
TIPO b	da 1400 a 1700	FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 75
TIPO c	da 1800 a 2000	FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 100
TIPO d	da 2100 a 2400	FONDO DA 90 + PROLUNGA DA 100 + PROLUNGA DA 50
TIPO e	da 2400 a 2900	FONDO DA 90 + 2 PROLUNGHE DA 100
TIPO f	da 3000 a 3200	FONDO DA 90 + 2 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 25
TIPO g	da 3200 a 3900	FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100
TIPO h	da 3900 a 4000	FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 25
TIPO i	da 4100 a 4400	FONDO DA 90 + 3 PROLUNGHE DA 100 + PROLUNGA DA 50
TIPO j	da 4500 a 5000	FONDO DA 90 + 4 PROLUNGHE DA 100
CLS	POZZETTO 50X50X50	POZZETTO 50X50X50

		FONDO DA 90	PROLUNGA DA 25	PROLUNGA DA 50	PROLUNGA DA 75	PROLUNGA DA 100
POZZETTI ESISTENTI	1					
TOTALI a	0	0	0	0	0	0
TOTALI b	14	14	0	0	14	0
TOTALI c	8	8	0	0	0	8
TOTALI d	2	2	0	2	0	2
TOTALI e	21	21	0	0	0	42
TOTALI f	0	0	0	0	0	0
TOTALI g	0	0	0	0	0	0
TOTALI h	0	0	0	0	0	0
TOTALI i	0	0	0	0	0	0
TOTALI j	0	0	0	0	0	0
TOTALI	45	45	0	2	14	52

PROGRAMMA FSC 2014-2020 - PIANO OPERATIVO AMBIENTE
INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CUI ALLA PROCEDURA DI INFRAZIONE N.° 2014/2059

COMUNE DI CASAL VELINO
(PROVINCIA DI SALERNO)

consac gestioni idriche spa

SOGGETTO ATTUATORE

RETE FOGNANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAL VELINO E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO N°:	DESCRIZIONE
G.1.1	PROFILO - TRATTO FORNARI I -

DATA: AGOSTO 2021 | REVISIONE: A | SCALA: 1:2000 E 1:200

IL PROGETTISTA
(ARCH. PASQUALE CAMMAROTA
UTC COMUNE DI CASAL VELINO)
Firmato digitalmente da
Pasquale Cammarota

SUPPORTO TECNICO AL RUP
(ING. PIERLUIGI LEONI)
Firmato digitalmente da
PIERLUIGI LEONI

SUPPORTO AL RUP
(ARCH. ANGELO GREGORIO)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ING. GIOVANNA FERRO)