

aa-BB-nnn-CC

- tipologia di fluido trasportato nella linea
- diametro della tubazione
- classe della tubazione
- codice WBS

- SL - Fango
- SW - Acqua di servizio
- SK - Oli, schiume, surnatanti, acque madri
- C1 - Dosaggio polielettrolita
- EA - Aria esausta captata e trattata
- Tubazioni esistenti

CLASSE TUBAZIONE	MATERIALE	NORMA
P1	Polietilene alta densità PE100 PN10	UNI EN 12201-2
P2	PVC rigido SN8 SDR 34	UNI EN 1401-1
S1	Acciaio inossidabile AISI304L	UNI EN 10217-7
S3	Acciaio al carbonio L235 Protezione esterna con rivestimento bituminoso pesante	UNI EN 10224/04 UNI 5256/87

- 1 Pretrattamenti
- 2 Vasca di denitrificazione
- 3 Vasca di ossidazione
- 4 Sedimentatore secondario
- 5 Pozzetto fanghi di sovrappiombatura
- 6 Disinfezione
- 7 Vasca non utilizzata
- 8 Locale compressori
- 9 Arrivo acqua tecnica

10. Sestetto di arrivo liquami
11. Ispesitore (dismesso)
12. Letti di essiccamento
13. Locale disidratazione meccanica
14. Cassoni per fango disidratato
15. Deodorizzazione
16. Gruppo di pressurizzazione

NOTA:
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche



PFTE

ELABORATO	Pianimetria d'insieme di progetto	SCALA
D.T-310-D-10		1:200
RUP Ing. Giovanna Ferro	Progettista Ing. Costabile Di Matteo Studio di Ingegneria e Architettura via Margherita n.15 80146 Castelibate (CA) Tel: 333 6398427 e-mail: costabiledimatteo@hotmail.com Pec: costabile.dimatteo@ordingia.it	 The seal is circular with the text "INGEGNERE" at the top and "COSTABILE DI MATTEO" at the bottom. The center contains the number "1562". A signature is written across the seal.
Presidente del CdA Avv. Giovanni Maione		Direttore Generale Ing. Maurizio Desiderio
DATA 21/01/2026 Revisione 1		