



Collegamento al
comparto di digestione
aerobica

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI

aa-BB-nnn-CC

- tipologia di fluido trasportato nella linea
- diametro della tubazione
- classe della tubazione
- codice WBS

LEGENDA TUBAZIONI

	SL - Fango
	SK - Oli, schiume, surmatanti, acque madri
	C1 - Dosaggio polielettrolita
	EA - Aria esausta captata e trattata

CARATTERISTICHE TUBAZIONI		
CLASSE TUBAZIONE	MATERIALE	NORMA
P2	PVC rigido SN4 SDR 34	UNI EN 1401-1
S1	Acciaio inossidabile AISI304L	UNI EN 10217-7

LEGENDA COMPARTI

- 1 Pretrattamenti
- 2 Equalizzazione portate miste
- 3 Predenitrificazione
- 4a Ossidazione - Vasca 1
- 4b Ossidazione - Vasca 2
- 5 Sedimentazione secondaria
- 6 Disinfezione
- 7 Digestione aerobica
- 8 Locale disidratazione

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 9 | Comparto di deodorizzazione |
| 10 | Cassoni di raccolta fango disidratato |
| 11 | Pompe di rilancio in testa impianto |
| 12 | Letti di essiccamento |
| 13 | Locale tecnologico |
| 14 | Locale uffici e magazzino |
| 15 | Locale disidratazione dismesso |
| 16 | Locale soffianti |

NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere

NOTA:
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche

← INGRESSO
IMPIANTO

Collegamento interrato a sollevamento iniziale



consac gestioni idriche spa

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"
ADEGUAMENTO PFTE "REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' PERITO"

PFTE

ELABORATO	Planimetria d'insieme di progetto	SCALA
D-T-310-B-10		1:100

RUP
Ing. Giovanna Ferro

Progettista
Ing. Costabile Di Matteo

Studio di Ingegneria e Architettura
via Margherita n.15
84048 Castellabate (SA)
Tel: 333 6398421
e-mail: costabiledimatteo@hotmail.com
Pec: costabile.dimatteo@ordingsa.it

Presidente del CdA
Avv. Gennaro Maione

Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

DATA
21/01/2026
Revisione 1