


Planimetria - Stato di progetto
1:200

Collegamento alla rete di drenaggio surnatanti esistente

Innesto su tubazione uscita fanghi da ispessitore esistente

INGRESSO
IMPIANTO →



COMUNE: Ascea
PROVINCIA: Salerno
LOCALITA': Marina

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI

aa-BB-nm-CC
tipologia di fluido trasportato nella linea
diametro della tubazione
classe della tubazione
codice WBS

LEGENDA TUBAZIONI

SL - Fango
SW - Acqua di servizio
SK - Oli, acidi, surnatanti, acque madri
C1 - Dosaggio polielettrolita
EA - Aria esausta captata e trattata
Tubazioni esistenti

CARATTERISTICHE TUBAZIONI

CLASSE TUBAZIONE	MATERIALE	NORMA
P1	Polietilene alta densità PE100 PN10	UNI EN 12201-2
P2	PVC rigido SN4 SDR 34	UNI EN 1401-1
S1	Acciaio inossidabile AISI304L	UNI EN 10217-7

LEGENDA COMPARTI

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Pretattamenti | 11 | Letti di essiccamento |
| 2 | Denitrificazione | 12 | Disinfezione |
| 3 | Locale quadri elettrici | 13 | Locale disidratazione meccanica |
| 4a | Ossidazione Linea 1 | 14 | Cassoni per fango disidratato |
| 4b | Ossidazione Linea 2 | 15 | Deodorizzazione |
| 5 | Digestione aerobica | 16 | Gruppo di pressurizzazione |
| 6a | Sedimentatore Linea 1 | 17 | Pozzetto di rilancio dreni |
| 6b | Sedimentatore Linea 2 | | |
| 7 | Pozzetto di ricircolo fanghi | | |
| 8 | Ispessitore | | |

NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere

NOTA:
Per maggiori dettagli si rimanda al CSA - Norme tecniche

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

ENTE IDRICO CAMPANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA PROTEZIONE ENERGETICA



consac gestioni idriche spa

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"
ADEGUAMENTO PFTE "REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITA' PERITO"

PFTE

ELABORATO

Planimetria d'insieme di progetto

SCALA

D-T-310-G-10

1:200

RUP

Ing. Giovanna Ferro

Progettista

Ing. Costabile Di Matteo

Studio di Ingegneria e Architettura
via Margherita n.15
84048 Castellabate (SA)
Tel. 333 6396427
e-mail: costabledimatteo@gmail.com
Pec: costabile.dimatteo@ordingia.it



Presidente del CdA
Avv. Gennaro Maione

Direttore Generale
Ing. Maurizio Desiderio

DATA
21/01/2026
Revisione 1