

Rapporto di prova n.: 1186 del 25/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **11/03/2025** ora: **09:25**

Data ricevimento: **11/03/2025**

Data inizio prove: **11/03/2025**

Data fine prove: **24/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100461**

Campione: **2510100461**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontanino POTENTISSIMA - FRAZ. ACQUAVERNA (id.distri.65107.fnt.FN12_01)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,4		-	-	5,0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	190		-	-	1500		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	5	± 2	2.180	-	50		
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	5		-	-	250		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	3		-	-	30		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	278		-	-	2500		
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	13,40	± 1,07	2.200	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,16		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		

Rapporto di prova n.: 1186 del 25/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **11/03/2025** ora: **09:25**

Data ricevimento: **11/03/2025**

Data inizio prove: **11/03/2025**

Data fine prove: **24/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100461**

Campione: **2510100461**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontanino POTENTISSIMA - FRAZ. ACQUAVERNA (id.distri.65107.fnt.FN12_01)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	10	± 2	2.140	-	200		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,3		-	-	Accettabile per il consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	3		-	-	200		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	9		-	-	250		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1186 del 25/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 952 del 03/03/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **25/02/2025** ora: **08:50**

Data ricevimento: **25/02/2025**

Data inizio prove: **25/02/2025**

Data fine prove: **03/03/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100370**

Campione: **2510100370**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S.Nicola (id.distri.65107.fnt.FN12_12)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,5		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,13		-	-	0,50		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	283		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,6		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 952 del 03/03/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 5260 del 17/12/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **09/12/2025** ora: **10:00**

Data ricevimento: **09/12/2025**

Data inizio prove: **09/12/2025**

Data fine prove: **12/12/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510102348**

Campione: **2510102348**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S.Nicola (id.distri.65107.fnt.FN12_12)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,10		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	326		-	-	2500		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	20	± 2	2.140	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,3		-	-	6,5-9,5		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 5260 del 17/12/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 3041 del 28/07/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **22/07/2025** ora: **08:30**

Data ricevimento: **22/07/2025**

Data inizio prove: **22/07/2025**

Data fine prove: **28/07/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101432**

Campione: **2510101432**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontanino POTENTISSIMA - FRAZ. ACQUAVERNA (id.distri.65107.fnt.FN12_01)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conduttività (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	332		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,12		-	-	0,50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,4		-	-	Accettabile per il consumatore		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 3041 del 28/07/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 2934 del 21/07/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **10/07/2025** ora: **09:20**

Data ricevimento: **10/07/2025**

Data inizio prove: **10/07/2025**

Data fine prove: **21/07/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510101339**

Campione: **2510101339**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontanino POTENTISSIMA - FRAZ. ACQUAVERNA (id.distri.65107.fnt.FN12_01)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,3		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,2		-	-	6,5-9,5		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	292		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	< 0,10		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 2934 del 21/07/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1866 del 08/05/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Guzzo (per conto del richiedente) (CONSAC Gestioni Idriche SpA) il 06/05/2025 ora: 11:45**
Data ricevimento: **06/05/2025**
Data inizio prove: **06/05/2025** Data fine prove: **08/05/2025**
Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**
Matrice: **Acque destinate al consumo umano**
Verbale: **2510100837**
Campione: **2510100837**
Comune: **Roccagloriosa**
Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S.Nicola (id.distri.65107.fnt.FN12_12)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,1		-	-	-		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	20	± 2	2.140	-	200		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,6		-	-	Accettabile per il consumatore		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	8,0		-	-	6,5-9,5		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	275		-	-	2500		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,14		-	-	0,50		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1866 del 08/05/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia"

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova

Rapporto di prova n.: 1625 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **08/04/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **08/04/2025**

Data inizio prove: **08/04/2025**

Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100702**

Campione: **2510100702**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S.Nicola (id.distri.65107.fnt.FN12_12)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Nitriti	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	<0.10		-	-	0.50		
Durezza Totale	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 60 Met ISS BEC 031	°F	15,00	± 1,20	2.200	-	-		
Manganese	EPA 200.8 1994	µg/l	< 3		-	-	50		
Sapore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 85 Met ISS BKA 028	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Colore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 90 Met ISS BJA 021	mg/l PtCo	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per il consumatore		
Pseudomonas aeruginosa (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 37 Met ISS A 003A	UFC/100 ml	0		-	-	-		
Ammonio (*)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l	0,12		-	-	0,50		
Conta Batteri coliformi	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Conteggio delle colonie a 22°C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 45 Met ISS A 004A	UFC/1 ml	0		-	-	-		
Tetracloroetilene, tricloroetilene (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 1		-	-	10		
Ferro	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 261 Met ISS DAA 024	µg/l	< 10		-	-	200		
Nichel (*)	EPA 200.8 1994	µg/l	< 2		-	-	20		
Odore (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 80 Met ISS BAA 026	diluizione	Accettabile per il consumatore		-	-	Accettabile per consumatore		
Concentrazione ioni idrogeno (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023	pH	7,9		-	-	6,5-9,5		
Torbidità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 93 Met ISS BLA 030	NTU	0,6		-	-	Accettabile per il consumatore		
Rame (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	0.0		-	-	2,0		
Cloruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	8		-	-	250		

Rapporto di prova n.: 1625 del 15/04/2025

Richiedente: Consac gestioni idriche S.p.A.
Via Ottavio Valiante
Vallo della Lucania

Campionato da: **Infante (per conto del Richiedente)**

il **08/04/2025** ora: **10:30**

Data ricevimento: **08/04/2025**

Data inizio prove: **08/04/2025**

Data fine prove: **15/04/2025**

Procedura di campionamento: **IO 04 ed. 07(*)**

Matrice: **Acque destinate al consumo umano**

Verbale: **2510100702**

Campione: **2510100702**

Comune: **Roccagloriosa**

Luogo di prelievo: **Fontana pubblica piazza S.Nicola (id.distri.65107.fnt.FN12_12)**

Nome prova	Metodo analitico	Unità di misura	Risultato	U	K	R%	Limiti (^)	Fuori limite	Note
Sodio (*)	EPA 200.8 1994	mg/l	3		-	-	200		
Disinfettante residuo (cloro) (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 45 Met ISS BHD 033	mg/l	0,0		-	-	-		
Conta Enterococchi	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 32 Met ISS A 002A	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Fluoruro (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	< 0.1		-	-	1,5		
Ossidabilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	mg/l O2	0,5		-	-	5,0		
1,2 dicloroetano (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 0.3		-	-	3,0		
Residuo secco a 180 °C (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	mg/l	190		-	-	1500		
Nitrati	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	6	± 2	2.180	-	50		
Conta Escherichia coli	UNI EN ISO 9308-1:2017	UFC/100 ml	0 (**)		-	-	0		
Solfato (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	mg/l	4		-	-	250		
Conducibilità (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 022	µS/cm a 20° C	278		-	-	2500		
Triometani - Totale (*)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 164 Met ISS CAA 036	µg/l	< 3		-	-	30		
Clostridium perfringens (*)	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 51 Met ISS A 005B	UFC/100 ml	0		-	-	0		

I parametri determinati rientrano nei limiti previsti da Dlgs 23 febbraio 2023, n. 18 (^)

Rapporto di prova n.: 1625 del 15/04/2025

- = Limite non previsto e/o valore non determinato.

I risultati analitici del presente rapporto si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

In caso di campionamento non eseguito dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

In caso di campionamento effettuato dal Cliente/Richiedente, la "Data prelievo", l'"Ora prelievo", la "Procedura di campionamento", la "Matrice", il "Comune", il "Luogo di prelievo", sono informazioni fornite dal Cliente/Richiedente stesso: il Laboratorio ne declina ogni responsabilità.

L'attività di campionamento è esclusa dall'accreditamento Accredia.

Il presente rapporto di prova può essere riprodotto liberamente dal richiedente solo nella sua totalità; una riproduzione parziale deve essere autorizzata per iscritto.

U = Prove chimiche; incertezza estesa con probabilità del 95%, espressa con la stessa unità di misura del risultato ottenuto, associata al risultato della prova calcolata con fattore di copertura k indicato.

Prove microbiologiche; intervallo di fiducia al livello di probabilità del 95%, l'intervallo di fiducia delle prove microbiologiche non viene indicato nel caso di risultato pari a zero, a fronte di limite pari a zero. Per conte ≤ 15 UFC/100 ml **U** è determinata con il metodo UNI EN ISO 8199:2018, Annex B; per conte > 15 UFC/100 ml **U** è calcolata con l'approccio statistico secondo ISO 29201:2012 (Annex N punto N.4).

La dichiarazione di conformità dei risultati ai limiti di legge non tiene conto di U.

"+" = separazione estremi dell'intervallo di fiducia

(#) Prove con possibile scostamento

(**) = m.o. non rilevati nel campione analizzato

m.o. = micro organismi. k = fattore di copertura dell'incertezza estesa. R% = Recupero medio percentuale

(^) D.Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 102/2025).

(*) Prova non accreditata da Accredia

Il responsabile di Reparto Chimico-Fisico
(Dott.ssa Stefania Borrelli)
Ordine dei Chimici della Campania



Il Responsabile di Reparto Microbiologico
(Dott.ssa Antonella Anselmo)
Ordine Nazionale dei Biologi Albo Professionale
N° 052606



Fine del Rapporto di prova