



Pianta vasca di accumulo scarichi

1:50




Pianta vasca di accumulo scarichi +20.05m

1:50




Sezione 1-1

1:50




Pianta vasca di pre-trattamento acque di prima pioggia

1:50




Sezione 2-2

1:50



Sezione A-A

1:50




COMUNE: Casal Velino

PROVINCIA: Salerno

Pianta chiave

1:500



CARATTERISTICHE TUBAZIONI		
CLASSE TUBAZIONE	MATERIALE	NORMA
P1	Polietilene alta densità PE100 PN10	UNI EN 12201-2
P2	PVC rigido SM4 SDR 41	UNI EN 1401-1
S1	Acciaio inossidabile AISI304L	UNI EN 10217-7

LEGENDA TUBAZIONI	
	SL - Fango
	PA - Aria di processo
	SW - Acqua di servizio
	SK - Oli, schiume, surriscaldati, acque madri
	EA - Aria esausta captata e trattata
	RW - Acque meteoriche / Rete di drenaggio interna
	GP - Gas propano (GPL)
	HW - Circuito acqua calda
	CW - Circuito acqua fredda
	WW - Refluo fognario

LEGENDA CODIFICHE TUBAZIONI	
aa-BB-mm-CC	tipologia di fluido trasportato nella linea
	di diametro della tubazione
	di classe della tubazione
	di codice WBS

NOTA:  
Per maggiori dettagli si rimanda al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici


NB: Tutte le quote indicate vanno verificate in cantiere



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU



ENTE IDRICO CAMPANO



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE ENERGETICA



consas gestioni idriche spa

AVVISO M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento C  
"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili"  
REALIZZAZIONE ESSICCATORE FANGHI DI DEPURAZIONE LOCALITÀ CASAL VELINO GIÀ LOCALITÀ OMIGNANO SCALO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO D-T-311-A-30	Vasca acque di prima pioggia e vasca di accumulo scarichi - Pianta e sezioni	SCALA 1:50
---------------------------	--	---------------

RUP Ing. Giovanna Ferro	Progettista Ing. Angelo Cantatore	
ETC ENGINEERING S.R.L. via dei Palustri 16, Meano 38121 Trento (TN) Tel: 0461 825290 - Fax: 0461 1738900 web: www.etc-eng.it - e-mail: info@etc-eng.it		

Presidente del CdA  
**Avv. Gennaro Maione**

Direttore Generale  
**Ing. Maurizio Desiderio**

DATA  
07/2024  
Revisione 1 - Emissione